Приложение №1
к Паспорту отопительного прибора.

1. ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Движение изделия при эксплуатации
Сведения о движении изделия при эксплуатации заносятся в таблицу 1.
Таблица 1 – Движение изделия при эксплуатации

Дата установки	Где установлен	Дата снятия	Причина снятия	Подпись лица, проводившего установку (снятие)

2. ОСОБЫЕ ЗАПИСИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И АВАРИЙНЫМ СЛУЧАЯМ.

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ДИЛЕРАМ И ПОКУПАТЕЛЯМ

3.1. Перед выдачей приборов Потребителю, Дилер (представитель торгующей организации) должен вскрыть упаковку и предъявить прибор к визуальному осмотру на предмет:
- механических повреждений,
- внешних дефектов лакокрасочного покрытия,
- соответствия комплектации.

По результатам осмотра подписывается акт приемки (при необходимости) и заполняется п.9 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ» ПАСПОРТА - .

3.2. При отгрузке приборов потребителю через транспортную компанию, работники склада дилера осматривают приборы, заполняют п.9 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ» ПАСПОРТА и составляют акт о соответствии приборов заявленным требованиям в одностороннем порядке (при необходимости).

ВНИМАНИЕ! Претензии, предъявляемые потребителем по вышеперечисленным позициям после даты продажи, не принимаются. Исключение составляют скрытые дефекты конструкции, выявляемые в процессе монтажа и эксплуатации.

4. О КАЧЕСТВЕ ПОКРЫТИЯ СОГЛАСНО ГОСТ 31311, ГОСТ 35094

Отопительные приборы должны иметь термостойкое защитно-декоративное покрытие, обеспечивающее их защиту от коррозии за исключением незначительных следов поверхностной коррозии на приборах с прозрачным лаковым покрытием.

Качество покрытия поверхностей, **видимых при эксплуатации** отопительных приборов, устанавливается заводом изготовителем не ниже класса II по ГОСТ 35094.

4.1. Внешний вид:

4.1.1. Поверхности отопительных приборов не должны иметь заусенцев, острых кромок и других дефектов, которые могут травмировать людей.

4.1.2. Не допускаются дефекты покрытия, влияющие на защитные свойства покрытия (проколы, кратеры, пузыри, царапины, надрезы, сморщивание, растрескивание, отслаивание).

4.1.3. Контроль проводят при естественном дневном или искусственном освещении на расстоянии приблизительно 0,3 м от предмета осмотра. Нормы искусственного освещения принимают по СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение».

4.2. Требование к II классу лакокрасочного покрытия (ГОСТ 35094)

Класс покрытия	Наименование дефекта	Значение для покрытий								
		гладких							текстурированных	
		однотонных						молотковых	“муар”	“шагрень”
		высокоглянцевых	глянцевых[1)]	полуглянцевых	полуматовых	матовых	глубокоматовых	глянцевых, полуглянцевых	полуматовых, матовых	полуглянцевых, полуматовых, матовых
II	Включения:									
	- количество, шт/м^2, не более	4	4	4	4	8	8	8	8	8
	- размер, мм, не более	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	- расстояние между включениями, мм, не менее	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Шагрень	Допускается незначительная						Не нормируется		
	Потеки	Не допускаются								
	Штрихи	Допускаются отдельные								
	Волнистость, мм, не более	Не допускается								
	Пятнистость, неоднородная окраска	Не допускается								
	Неоднородность рисунка[2)]	—						Не допускается		

1) В том числе для глянцевых лессирующих лакокрасочных покрытий.

2) Дефект «Неоднородность рисунка» определяют только для декоративных, молотковых и текстурированных покрытий.